

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОШКОЛА»
(ООО «АВТОШКОЛА»)

Генеральный директор ООО «АВТОШКОЛА»

УТВЕРЖДАЮ

Бабинов С.В.

20__ г.

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности

1. Общие требования безопасности

1.1. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников учреждения. Инструкция разработана в соответствии с Новыми Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, постановлением правительства РФ от «25»апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»

1.2. Школьный класс перед началом учебного года должен быть принят соответствующей комиссией, в состав которой включаются работники Государственного пожарного надзора.

1.3. В учебных классах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

1.4. Запрещается увеличивать число парт (столов) в учебных классах и кабинетах по отношению к количеству, предусмотренному установленными нормами проектирования.

1.5. С учащимися автошколы должны быть организованы занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности .

1.6. К работе в образовательном учреждении допускаются лица не моложе 16 лет, прошедшие медосмотр, обученные, прошедшие вводный инструктаж.

1.7. Периодический инструктаж проводится 1 раз в 3 месяца. Допуск работника к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей инструкции.

1.8. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников учреждения.

1.9. За невыполнение требования данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

2. Правила пожарной безопасности

2.1. Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда .

2.3. Сжигание отходов разрешается не ближе 50 мот здания в специально отведенном для этих целей месте и должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

2.4. Запрещается:

- Использовать чердак для хранения мебели и других материалов;
- Загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- Устанавливать глухие решетки на окнах и прямках у окон подвалов;
- Хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитов, выгороженных перегородками из негорючих материалов;

2.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:

2.5.1 Устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов;

2.5.2 Использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

2.5.3 Пользоваться поврежденными розетками;

2.5.4 Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

2.5.5 Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючих материалов;

2.5.6 Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;

2.5.7 Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

2.6. Каждый работник учреждения образования должен знать на своем рабочем месте, участке места расположения средств пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими.

2.7. Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (пожарных кранов, огнетушителей, бочек с водой, лопатит т.п.) и уметь пользоваться ими.

2.8. Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению.

2.9. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте допускается только в закрытой небыющей таре и не более сменной потребности; по окончании работы жидкости убрать в специальное для их хранения место.

2.10. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

2.11. Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки) проверять отсутствие источников загорания.

3. Действия в случае пожара. Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано:

3.1 Немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону 112

3.2 Эвакуировать учащихся и сотрудников из помещений. Эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;

3.3 Сообщить руководителю учреждения или ответственному лицу и лично убедиться в отсутствии учащихся в опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать по необходимости врача и скорую помощь;

3.4 С помощью сотрудников добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара до прибытия I пожарной команды. Для встречи вызванной

пожарной команды назначить лицо, которое должно проинформировать начальника пожарной команды о том, что все ли люди эвакуированы и в каких помещениях еще остались. Руководитель учреждения, или лицо его замещающее, организует эвакуацию учащихся и сотрудников, тушение пожара до прибытия пожарной машины.

4.1. Правила пользования огнетушителями марки ОП 4:

4.2 Огнетушитель ОП-4 предназначен для тушения начинающихся и небольших очагов пожаров, в том числе воспламеняющихся жидкостей. Порядок приведения в действие огнетушителя ОП 4:

4.3 Подвести огнетушитель к очагу пожара, сорвать пломбу и выдернуть чеку.

4.4 Нажать рычаг и направить струю на основное пламя.

4.5 Пригоден для тушения электрооборудования, с расстояния не менее 1 метра.

4.6 При воспламенении легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в открытых емкостях, направлять струю пены на внутреннюю сторону борта емкости (пена, ударяясь о борт емкости, покрывает горящую поверхность), при тушении жидкостей, разлитых на поверхности, покрывать пеной всю горящую поверхность. Запрещается использовать огнетушители ОП-4 для тушения пожаров электроустановок, горящих проводов, находящихся под напряжением более 1000В, тушения горения веществ, горение которых происходит без доступа воздуха.

4.7. Правила пользования огнетушителем марки ОУ (марки ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 цифрами определяют емкость стального баллона 2-5-8 кг). Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ предназначены для тушения небольших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок (тушение производить только при снятом напряжении):

4.8 Нельзя пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины, орешины и пр.). Нельзя пользоваться непроверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы);

4.9 Нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только на специальных подставках с креплением;

4.10 Запрещается хранить огнетушители вблизи отопительных приборов.

4.11 Порядок приведения в действие огнетушителя:

- Держа за рукоятку огнетушитель, направить раструб на очаг пожара;
- Открыть вентиль огнетушителя, вращая маховик против часовой стрелки;
- Во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не разрешается брать рукой за раструб, во избежание обмороживания.


5. По окончании работы, перед закрытием помещений:

5.1. Отключить электронагревательные приборы (плитки, чайники, кипятильники и т.п.), силовую и осветительную электросеть (за исключением дежурного освещения).

5.2. Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т.п., обратить внимание на отсутствие горящих окурков, спичек.

5.3. Установить, нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков загорания. Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при пожаре.

5.4. Обеспечить свободный проход (подход) к средствам пожаротушения, инвентарю и средствам пожарной сигнализации.

Ответственный за пожарную безопасность  Бабинов С.В.